

Kuis Hari 6

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan cara menulis option jawaban (a, b, c, dan d) yang dianggap paling benar !

marufasir@gmail.com [Ganti akun](#)



Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *

Jawaban Anda

76. Dasar hukum pengawasan K3 Konstruksi Bangunan... *

1 poin

- A. UU No. 1 tahun 1970.
- B. Permenaker No. Per-01/Men/1980.
- C. SKB Menaker dan Menteri PU No. Kep. 174/Men/1986. dan No. 104/Kepts/1986.
- D. Semua jawaban benar.



77. Tahapan pelaksanaan konstruksi bangunan terdiri dari... *

1 poin

- A. Rancangan teknis pelaksanaan.
- B. Rancangan pasca konstruksi.
- C. Rancangan teknis pelaksanaan dan pasca konstruksi.
- D. Semua jawaban salah

78. Penanggulangan K3 listrik dan kebakaran dilaksanakan dengan pola preventif, apakah yang dimaksud dengan pola tersebut...

* 1 poin

- A. Dilakukan perawatan rutin.
- B. Dimulai saat pelaksanaan.
- C. Dilaksanakan setelah kejadian kecelakaan.
- D. Dimulai dari saat perencanaan.

79. Syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan melalui peraturan perundangan, salah satunya persyaratan untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Hal tersebut tertuang dalam...

* 1 poin

- A. UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) huruf q.
- B. UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- C. Kepmenakertrans No. Kep.75/Men/2002.
- D. Semua jawaban salah.



80. Instalasi penyalur petir diatur berdasarkan... *

1 poin

- a. Permenaker No. Per-04/Men/1987.
- b. Permenaker No. 31 tahun 2015
- c. Permenaker No. Per-04/Men/1985.
- d. Permenaker No. Per-01/Men/1979.

81. Penggunaan lift yang salah yaitu... *

1 poin

- A. Kapasitas angkut harus sesuai dengan izin lift.
- B. Kapasitas angkut lift dicantumkan dan dipasang dalam kereta lift.
- C. Kapasitas angkut lift tidak dicantumkan dan dipasang didalam kereta lift.
- D. Penetapan jumlah orang yang diangkut berdasarkan SNI yang berlaku.

82. Surat Izin Operasi pemakaian lift berlaku selama... *

1 poin

- A. 2 (dua) Tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- B. 3 (tiga) Tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- C. 5 (lima) Tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- D. Semua jawaban salah.



83. Instalasi penyalur petir secara umum harus memenuhi persyaratan... * 1 poin

- A. Kemampuan perlindungan secara teknis.
- B. Ketahanan mekanis.
- C. Semua jawaban benar.
- D. Ketahanan terhadap korosi

84. Instalasi proteksi petir internal misalnya dengan memasang arrester * 1 poin
pada instalasi listrik untuk memotong arus petir dan menyamakan tegangan
diatur dalam peraturan...

- a. Permenaker Nomor 31 tahun 2015
- b. SNI 04-0225-2000 (PUIL 2000) dan 2011.
- c. Kepmenaker No. Kep.75/2002.
- d. Jawaban a, b dan d salah.

85. Alat untuk mengukur tahanan isolasi kabel listrik adalah... * 1 poin

- A. Insulation Resistant Tester.
- B. Multi Tester.
- C. Ohm meter
- D. Volt meter.



86. Besarnya nilai tahanan pembumian (grounding) keseluruhan pada instalasi penyalur petir yang diatur dalam Permenaker No 31 Tahun 2015 adalah...

* 1 poin

- A. Maksimal 0.5 Ω .
- B. Maksimal 5 Ω .
- C. Maksimal 50 Ω .
- D. Jawaban a, b dan c salah

87. Setiap jenis penyalur petir harus dilengkapi dengan pembumian sekurang-kurangnya...

* 1 poin

- A. 4 (empat) buah.
- B. 3 (tiga) buah.
- C. 2 (dua) buah.
- D. 5 (lima) buah

88. Potensi bahaya pada instalasi listrik diantaranya... *

1 poin

- A. Peledakan
- B. Beban lebih (overload).
- C. Panas (Thermal).
- D. Kebakaran.



89. Lantai kerja yang aman adalah lantai kerja yang memiliki resistansi isolasi sekurang-kurangnya sebesar... * 1 poin

- A. 20 k Ω .
- B. 10 k Ω .
- C. 50 k Ω .
- D. 70 k Ω .

90. Pemasangan instalasi listrik di indonesia pada saat ini dapat berpedomankan kepada... * 1 poin

- A. Standar Nasional Indonesia.
- B. Semua benar.
- C. Standar Internasional.
- D. Standar nasional negara lain yang ditentukan pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik.

Kirim

Kosongkan formulir

Tangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir



